



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“**  
**GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**  
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-737**

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-13  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-15  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2018-08-13. Meistras. A. Dambis  
Mėginį pristatė: A.Dambis

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-737	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo Sūduvos, g., Sasnavos k. Marijampolės sav., likvidavus avariją; Mėginys paimtas iš parduotuvės vidaus čiaupo; 2x500 ml; 2018-08-13	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	<10	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,3	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Paaiškinimas: „<“ – reiškia, kad analizės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-16

Parašai

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

Laborantė  
Jolita Kazlauskaitė



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“**  
**GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**  
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-728**

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-13  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-15  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2018-08-13. Edas Mikalauskas  
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-728	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo Fabriko g., Marijampolė; Mėginys paimtas iš priešgaisrinio hidranto; 2x500 ml; 2018-08-13	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	59	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,06	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-16

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė*  
*Jolita Kazlauskaitė*



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“  
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA**

Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt  
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

**TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-729**

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-08-13  
Užsakovas:  
Tyrimų atlikimo data: 2018-08-15  
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka\*\*: Aktas, 2018-08-13. Edas Mikalauskas  
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifiukuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-729	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo Partizanų g., Marijampolė; Mėginys paimtas iš priešgaisrinio hidranto; 2x500 ml; 2018-08-13	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Žarniniai enterokokai/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 7899-2:2001
		Bendroji geležis/ µg/l	16	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,08	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

\*\* Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-08-16

**Parašai**

Laboratorijos vedėja

Tyrimus atliko:

*Laborantė  
Jolita Kazlauskaitė*