



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-1104

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-11-15
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-11-16
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka:** Aktas, 2018-11-14. Edas Mikalauskas
Mėginį pristatė: E. Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-1104	Algirdo g. Nr. 2, Marijampolė; Po vandentiekio skirstomųjų tinklų plovimo; 2x500 ml; 2018-11-15	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Bendroji geležis/ µg/l	162	200	LST ISO 6332:1995
		Amonis/ mg/l	0,03	0,5	LST ISO 7150-1:1998 E

Paaiškinimas:

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Mėginiai paimti pagal LST EN ISO 5667-2007+AC, LST EN ISO 5667-3:2003, LST EN ISO 5667-5:2006, LST ISO 19458:2006.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-11-21

Parašai *Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos vedėja*
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ
Laborantė
Tyrimus atliko: Jurgita Saladžiuviene
Laborantė
Jolita Kazlauskaitė