



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „SŪDUVOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KONTROLĖS LABORATORIJA
Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė, Tel.: +370 343 91941, laboratorija@suduvosvandenys.lt
Leidimas Nr. LPL-32, 2018-05-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 18-1098

Mėginio (-ių) gavimo data: 2018-11-14
Užsakovas:
Tyrimų atlikimo data: 2018-11-15
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2018-11-14. E.Mikalauskas
Mėginį pristatė: E.Mikalauskas

Mėginio kodas	Mėginio (-ių) aprašymas (paėmimo vieta, kiekis, paėmimo data)	Tirtas rodiklis/ matavimo vienetai	Tyrimo rezultatas	Leistina specifikuota bei ribinė rodiklio vertė pagal HN 24:2017, ne daugiau kaip	Tyrimo metodo žymuo
18-1098	Po vandentiekio skirstomųjų tinklų praplovimo; Mokyklos g., Padovinio km., iš įvado, 500 ml;	Žarnyno lazdelė (E coli)/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014
		Koliforminės bakterijos/ 100 ml vandens	0	0	LST EN ISO 9308-1:2014

Paaiškinimas: „<“ – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

Be raštiško Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

** Laboratorija mėginių neima ir už jų paėmimą bei pristatymą neatsako.

Tyrimų protokolo pasirašymo data 2018-11-16

Parašai
Laboratorijos vedėja Irena JAŠKEVIČIENĖ
Tyrimus atliko: Jurgita Saladžiūnė
Irena Jaškevičienė
Jurgita Saladžiūnė